

Rakaszawa, 7.07.2016 r.

ZAPROSZENIE DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr **ZUK-7/ZP/2016** o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – z późn. zm. Postępowanie **nie podlega** prawu zamówień publicznych (zamówienie sektorowe podprogowe), realizowane w ramach Regulaminu Udzielania Zamówień w ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakaszawie, z siedzibą 37-111 Rakaszawa 334.

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty techniczno-handlowej na „Dostawę armatury i urządzeń” .

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury i urządzeń wg zestawienia i danych technicznych określonych w pkt 3).
- 2) Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę armatury i urządzeń do siedziby Zamawiającego 37-111 Rakaszawa 334
- 3) Zamówienie składa się trzech zadań:
 - a) **Zadanie I** polegające na dostawie zaworów wg poniższego zestawienia i danych technicznych.

SPECYFIKACJA I:

Poz.	Wyszczególnienie	DN	PN	PS	TS	Ilość
1.1	Zawór zaporowy kołnierzowy prosty fig. 228 DN50, PN 40 z grzybem regulacyjnym przyłącza kołnierzowe PN-EN1092-1, przyłga B1 Z napędem ręcznym Czynnik: woda zasilająca Kierunek przepływu czynnika: pod grzyb	50	40	22	120	2
1.2	Zawór zaporowy kołnierzowy prosty fig. 218 DN50, PN 40, z grzybem stożkowym, przyłącza kołnierzowe PN-EN1092-1, przyłga B1 Z napędem ręcznym Czynnik: woda zasilająca Kierunek przepływu czynnika: pod grzyb	50	40	22	150	2
1.3	Zawór odcinający SW215 (lub równoważny) DN 50 PN 16 ze standardowym uszczelnieniem dławicowym, przyłącza kołnierzowe PN-EN1092-1, przyłga B1 Z napędem ręcznym Czynnik: para wodna Kierunek przepływu czynnika: pod grzyb	50	16	10	150	1
1.4	Zawór zaporowy kołnierzowy prosty fig. 218 DN 40, z grzybem stożkowym, przyłącza kołnierzowe PN-EN1092-1, przyłga B1 Z napędem ręcznym Czynnik: odsoliny kotła parowego Kierunek przepływu czynnika: pod grzyb,	40	40	10	210	3



1.5	Zawór odcinający SW215 (lub równoważny) DN 25 PN 16, ze standardowym uszczelnieniem dławicowym, przyłącza kołnierzone PN-EN1092-1, przyłga B1 Z napędem ręcznym Czynnik: odsoliny kotła parowego Kierunek przepływu czynnika: pod grzyb	25	16	10	150	3
1.6	Zawór zaporowy kołnierzowy prosty fig. 450 DN 25, PN 40 przyłącza kołnierzone PN-EN1092-1 przyłga B1 Z napędem ręcznym Czynnik: woda zasilająca, odsoliny, para nasycona Kierunek przepływu czynnika: pod grzyb	25	40	18	200	6
1.7	Zawór zaporowy kołnierzowy prosty fig. 450 DN 25, PN 40, przyłącza kołnierzone PN-EN1092-1 przyłga B1 Z napędem ręcznym Czynnik: woda zasilająca, odsoliny, para nasycona Kierunek przepływu czynnika: pod grzyb	20	40	18	200	6

b) Zadanie II polegające na dostawie układu automatycznego odmulania kotła OR 10 wg poniższego zestawienia i danych technicznych.

SPECYFIKACJA II:

Poz.	Wyszczególnienie	DN	PN	PS	TS	Ilość
2.1	Zawór odmulający z napędem pneumatycznym MPA 46 , DN20, PN 40, przyłącze kołnierzone PN 4,0 MPa Siłownik pneumatyczny - membranowy. Czynnik sterujący: sprężone powietrze 0,4 MPa	20	40	16	200	5
2.2	Zawór elektromagnetyczny 340 C PN 16 G 1/4" Przyłącza: gwintowane Zawór sterujący do siłownika pneumatycznego zaworu odmulania MPA46, 47. Zasilanie 230V/50Hz	G 1/4"	16	6	-	5
2.3	Regulator odmulania TA-5xMPA sterownik zintegrowany z wyświetlaczem montowany w szafie na standardową szynę DIN zasilanie sterownika 230VAC niejednoczesne sterowanie 5 zaworami elektromagnetycznymi 340C 230VAC zasilającymi w powietrze sterujące siłowniki zaworów odmulających MPA46 parametry pracy ustawiane na wyświetlaczu : czas pracy zaworu odmulania - 3-6s czas przerwy w odmulaniu – 0,5 – 2h zwłoka czasowa między zaworami - 60s.	-	-	-	-	1



- c) **Zadanie III** polegające na dostawie urządzeń wg poniższego zestawienia i danych technicznych.

SPECYFIKACJA III:

Poz.	Wyszczególnienie	DN	PN	PS	TS	Ilość
3.1	odwadniacz pływakowy poziomy UNA 45h PN 40 Simplex DN 49 (AO2) (lub równoważny) przyłącza kołnierkowe PN-EN1092-1 przyłga B1	40	40	10	150	1
3.2	Zawór bezpieczeństwa GSV 12.902 PN 1,6 MPa, DN 32/50, ciśnienie nastawy 0,5 barg, przyłącza kołnierkowe PN-EN1092-1 przyłga B1	32	16	-	200	1
3.3	Wodowskaz typ 16/14 (dla pary do 1 barg) L= 300, przyłącza kołnierkowe PN-EN1092-1, DN 20, PN 16, przyłga B1	20	16	18	210	1
3.4	Manometr Ø 100 zakres pomiarowy 0-2,5barg, zespół poboru ciśnienia typu „P” z zaworem odcinającym i manometrowym, z rurką manometryczną typ Ø przyłączy gwintowe	M20x1,5	16	10	200	1

- 4) Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie 3 części zamówienia lub na dowolną ich ilość. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru do realizacji każdego z zadań oddzielnie lub w dowolnym połączeniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z któregośkolwiek zadania lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

2. Sposób wykonania zamówienia dla Zadania I wg SPECYFIKACJI 1 oraz:

Wymagania i badania techniczne zaworów wg PN-EN 12266-1.

Klasa szczelności A wg PN-EN 12266-1.

Długość budowy wg PN-EN 558.

Certyfikat 3.1

Kadłub GP240GH GP240GH

Siedlisko kadłuba 18-8 Cr-Ni

Pokrywa - DN 25-50 P250GH

- DN 80 GP240GH

Trzpień X30Cr13

Siedlisko grzyba X30Cr13

Uszczelnienie grzyba metal-metal

Uszczelnienie trzpienia - dławnicowe

3. WYMAGANIA OGÓLNE

- 1) Wszystkie elementy armatury i urządzeń powinny posiadać świadectwo odbioru 3.1
- 2) Do oferty powinny być dołączone karty katalogowe oferowanych urządzeń zawierające ich szczegółowy opis.
- 3) Oferta musi uwzględniać dostawę urządzeń do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- 4) Wykonawca udzieli co najmniej 2-letniej gwarancji na dostarczone urządzenia.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość doprecyzowania parametrów poszczególnych elementów dostawy, nieujętych w wymaganiach określonych w specyfikacjach, w oparciu o załączone do ofert karty katalogowe wyrobów.



4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Oczekiwany termin wykonania zamówienia jest dla wszystkich zadań jednakowy i wynosi **do 4 tygodni od daty podpisania umowy**. Ze względu na złożony charakter zamówienia Zamawiający może w jednostkowych przypadkach dopuścić dłuższe terminy dostaw.

5. TERMIN PŁATNOŚCI dla każdego zadania: do 30 dni od dnia protokolarnego odbioru, zatwierdzonego przez obie strony, pod warunkiem pełnej zgodności technicznej przedmiotu zamówienia z jego opisem i wymaganiami Zamawiającego.

6. KRYTERIA OCENY OFERT:

Rozpatrywane będą oferty obejmujące co najmniej jedno Zadanie I, II lub III Zadanie I: cena - 100% - dostawa (wraz z transportem) do siedziby Zamawiającego: 37-111 Rakszawa 334

Cena wykonania zamówienia - waga kryterium 100%.

Liczba punktów = $(C_{\min} / C_{\text{oferty}}) \times 100$

gdzie:

C_{\min} – najniższa cena spośród wszystkich ofert,

C_{oferty} – cena podana w ofercie.

Zadanie II: cena - 100%

Cena wykonania zamówienia - waga kryterium 100%.

Liczba punktów = $(C_{\min} / C_{\text{oferty}}) \times 100$

gdzie:

C_{\min} – najniższa cena spośród wszystkich ofert,

C_{oferty} – cena podana w ofercie.

Zadanie III: cena - 100%

Cena wykonania zamówienia - waga kryterium 100%.

Liczba punktów = $(C_{\min} / C_{\text{oferty}}) \times 100$

gdzie:

C_{\min} – najniższa cena spośród wszystkich ofert,

C_{oferty} – cena podana w ofercie.

7. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: 14 lipca 2016 r. do godz. 14.00

8. MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT: Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o., 37-111 Rakszawa 334. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie.

9. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:

- Tadeusz Bieniasz tel. 17-224-93-27 kom. 667-192-636

10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie.

- adres poczty elektronicznej: energokom@poczta.fm

- nr faxu: 17- 224-93-27

- adres do korespondencji: Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 334.

11. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE WYKONAWCA MA DOSTARCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ:





Wraz z ofertą Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu:

- **Załącznik nr 1** - oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- **Załącznik nr 2** – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- **Załącznik nr 3** - formularz ofertowy
- **Karty katalogowe**

