

ZPO.261.9.2019

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIU TERMINU
SKŁADANIA OFERT**

zmiany dotyczą: przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie remontu kapitalnego przenośnika taśmowego skośnie-poziomego L=35000 mm, Bt=400 mm oraz przebudowy stacji zsykowej żużla (zbiornika żużla) w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakaszawie”

Zmianie ulega : *Rozdział II, II Część informacyjna Zadanie 1 ust. 2 pkt. 2 ppkt. 15*

Po wprowadzeniu zmiany, treść otrzymuje brzmienie:

15) napęd przenośnika z przekładnią 2K 325 (BEFARED) lub KA77 (SEW Eurodrive) o równoważnych parametrach, w układzie pracy dostosowanym do montażu po prawej stronie przenośnika

Zmianie ulega: *Rozdział II, II Część informacyjna Zadanie 1 ust 2 pkt. 2 ppkt. 1, ppkt. 2*

Po wprowadzeniu zmiany, treść otrzymuje brzmienie:

1) układ krążników nośnych części skośnej przenośnika: nieckowy górny – dwukrążnikowy, krążniki tarczowe z osią stałą, z płaszczem stalowym o grubości nie mniejszej niż 3 mm, o wymiarach 108x250x14, pochylenie krążników 20°, podziałka rozmieszczenia zestawów – 1200 mm, w obrębie nadawy 4 zestawy krążnikowe nieckowe górne z krążnikami tarczowymi (min. 8 tarcz na krążnik) o pochyleniu 20°, rozstaw zestawów 300 mm

2) na załamaniu trasy przenośnika krążniki wzmacniane górne (1 na części skośnej – krążniki o nachyleniu 20°, 1 na części poziomej krążniki o nachyleniu 20°, wzmacnione).

Zmianie ulega: *Rozdział I, III Skrócony opis przedmiotu zamówienia ust. 1*

Po wprowadzeniu zmiany, treść otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań:

Zadanie nr 1. Remont kapitalny przenośnika taśmowego skośnie-poziomego L=35000 mm, Bt=400 mm w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakaszawie, polegającej na naprawie – wymianie elementów konstrukcji wsporczej, wymianie zestawów krążnikowych, zespołów bębna napędowego wraz z napędem i zwrotnego, mechanizmu napinającego ciężarowego oraz zabudowie innych niezbędnych elementów wymaganych dla prawidłowej eksploatacji.

Zadanie nr 2. Przebudowa stacji zsykowej żużla wg załączonego projektu budowlanego.

Zmianie ulega: *Rozdział I, IV Termin wykonania zamówienia ust. 2*

Po wprowadzeniu zmiany, treść otrzymuje brzmienie: 2. Zakończenie: do 24 stycznia 2020r.

Zmiana treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

W związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 02.10.2019 r. Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

**PREZES ZAKŁADU
ENERGOKOM sp. z o.o.**
mgr inż. Bogusław Werfel

**37-111 RAKSZAWA 334
TEL./FAX: 17 224 93 27**

E-MAIL: ENERGOKOM@POCZTA.FM

**NIP: 815-16-01-517
REGON: 691545514**