

ZPO.261.9.2019

**Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania ZPO.261.9.2019 „Wykonanie remontu kapitalnego przenośnika taśmowego skośno-poziomego L=35000 mm, Bt=400 mm oraz przebudowy stacji zsykowej żużla (zbiornika żużla) w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakaszawie”**

W dniu 25.09.2019 wpłynęło pytanie :

Pytanie nr 1.

Czy Państwo mogą wyrazić zgodę na zmianę niektórych wymagań zawartych w SIWZ.

Proponujemy następujące zmiany:

1. Zastąpienie przekładni 2K325 produkcji BEFARED Bielsko-Biała przekładnią kątową KA77 produkcji SEW Eurodrive o podobnych parametrach.
2. Zmiana kąta pochylenia krążników z 30 na 20 stopni w zestawach krążnikowych górnych.
3. Zastąpienie bębna odciskowego przy bębnie napędowym krążnikiem fi 159.
4. Wylimitowanie zestawów samonaprowadzających.
5. Zmiana czasu realizacji zadania i uzależnienie jej od warunków atmosferycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę.

PREZES ZAKŁADU  
ENERGOKOM sp. z o.o.  
*mgr inż. Bogusław Werfel*

