

Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania ZPO.261.3.2020 „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rakaszawie”

W dniu 05.02.2020 wpłynęły pytania :

Pyt. 1 Czy zamawiający posiada, jeżeli tak to jakie decyzje administracyjne związane z planowaną inwestycją : „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rakaszawie”?

Odp. 1 Zamawiający nie posiada decyzji administracyjnych związanych z planowaną inwestycją.

Pyt. 2 Czy zamawiający może udostępnić analizy fizyko – chemiczne wody surowej, jako materiału pomocniczego do opracowania oferty ?

Odp. 2 Zamawiający nie posiada aktualnych badań wody surowej. Na wniosek oferenta Zamawiający udostępni posiadane archiwalne wyniki badań fizyko chemicznych wody surowej. Wszystkie badania oraz analizy dla prawidłowego wykonania dokumentacji należy przeprowadzać zgodnie z: załącznik nr 1 do SIWZ KONCEPCJA ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W RAKASZAWIE punkt 10.

Pyt. 3 Czy zamawiający może przedstawić wielkości rozbiórów wody uzdatnionej na sieć ?

Odp. 3 Zamawiający zakłada, że nominalna przepustowość stacji wynosić będzie 150m³/h . Dostarczanie wody uzdatnionej realizowane jest przez Zamawiającego, wykonanie zamówienia obejmuje włączenie rurociągów po stacji uzdatniania do istniejącego rurociągu odprowadzającego wodę do zbiorników wyrównawczych.

Pyt. 4 Czy zamawiający dopuszcza wykonanie dobudowy budynku w innej technologii oraz czy istnieje możliwość zmiany technologii uzdatniania wody ?

Odp. 4

Zamawiający nie dopuszcza wykonania dobudowy budynku w innej technologii.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany technologii uzdatniania wody.

Pyt. 5 Czy Zamawiający dopuszcza jako potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia wykonanie projektu budowlanego wykonania lub modernizacji stacji uzdatniania wody oraz wykonanie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o łącznej wartości robót min 1 500 000, 00 PLN brutto?

Odp. 5 Zgodnie z rozdziałem V ust.1 pkt. 2 Zamawiający wymaga udokumentowania 1 roboty budowlanej polegających na wykonaniu lub modernizacji stacji uzdatniania wody w formule **zaprojektuj i wybuduj**.

37-111 RAKSZAWA 334
TEL./FAX: 17 224 93 27

E-MAIL: ENERGOKOM@POCZTA.FM

NIP: 815-16-01-517
REGON: 691545514

PREZES ZAKŁADU
ENERGOKOM SP. Z O.O.
mgr inż. Bogusław Werfel

