

## Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania ZPO.261.3.2020 „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rakaszawie”

W dniu 10.02.2020 wpłynęły pytania :

**Pytanie 14:** Czy Zamawiający może zmniejszyć czas trwania gwarancji ?

**Odp. 14:** Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia czasu trwania gwarancji

**Pytanie 15:** Czy zamawiający zmieni ocenne parametry i dopuści rozwiązania gwarantujące większą pewność uzyskania efektów, w tym większą efektywność procesu?

**Pytanie 16:** Czy wskazania intensywności płukania wodą nie jest dużo za mała?

**Pytanie 17:** Czy władze sanitarne dopuszczają rozwiązania z zawracaniem wód z odstanych popłuczyn z zewnętrznego odstojnika do procesu uzdatniania?

**Odp. 15,16,17**

Zamawiający nie zmieni technologii uzdatniania wody . Pozostaje przy klasycznym rozwiązaniu uzdatniania wody .

Podane w koncepcji parametry urządzeń są sugestią opartą o doświadczenia z eksploatacji istniejącej SUW. Wymienione w koncepcji wielkości są minimalnymi jakie można zastosować.

Uzdatniona woda ma posiadać parametry wody do picia określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

**Pytanie 18** Czy zamawiający jest gotów zaufać innej, wg oferenta znacznie lepszej koncepcji rozwiązania, aniżeli ta do wykorzystania z PFU?

**Odp. 18** Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań technologicznych, w szczególności na zasadzie zaufania.

PREZES ZAKŁADU  
ENERGOKOM S.A.  
mgr inż. *Przemysław Węgrzel*