

Rakszawa, 05.11.2020 r.

**ZAPROSZENIE DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO nr ZPO.230.95.2020**

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty techniczno-handlowej na „Dostawę zaworu bezpieczeństwa”.

**1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Dostawa zaworu bezpieczeństwa wg poniższej specyfikacji:

- para grzewcza o maksymalnych parametrach roboczych: 5 bar(man.) i 180st.C
  - współczynnik przepływu zaworu regulacyjnego doprowadzenia pary grzewczej  $kvs=40m^3/h$
  - ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa 0,49 bar(man) - zawór typ 630A-125-C-01-1 (producent: ARMAK) lub równoważny, o średnicach przyłączy DN125/200 i ciśnieniu nastawy 0,49 bar(man.)
  - króciec zaworu bezpieczeństwa na zbiorniku powinien być wykonany jako DN125 PN16.
- W załączeniu arkusz obliczeniowy – załącznik nr 1.

**2. WYMAGANIA OGÓLNE**

- 2.1. Zawór musi być dostosowany do czynnika – para wodna nasycona o parametrach podanych w specyfikacjach.
- 2.2. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową opisującą konstrukcję zaworu i dokument potwierdzający nastawę ciśnienia otwarcia zaworu – nie jest wymagany odbiór zaworu przez jednostkę notyfikowaną.
- 2.3. Dostawa (wraz z transportem) do siedziby Zamawiającego: 37-111 Rakszawa 334

**3. TERMIN PŁATNOŚCI:** do 30 dni od dnia protokolarnego odbioru, zatwierdzonego przez obie strony, pod warunkiem pełnej zgodności technicznej przedmiotu zamówienia z jego opisem i wymaganiami Zamawiającego.

**4. KRYTERIA OCENY OFERT:**

Kryteria zastosowane przy odrębnych ocenach każdego zadania:

Cena wykonania zamówienia - waga kryterium 100%.

Liczba punktów =  $(C_{min} / C_{oferty}) \times 100$

gdzie:

$C_{min}$  – najniższa cena spośród wszystkich ofert,

$C_{oferty}$  – cena podana w ofercie.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta dla każdego zadania z największą ilością sumy punktów

$P_{oferty} = (C_{min} / C_{oferty}) \times 100$

5. **TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: 10.11.2020 r. do godz. 10.00**
6. **MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:** Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o., 37-111 Rakszawa 334. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie.
7. **OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:**  
Tadeusz Bieniasz tel. 17-224-93-27 kom. 667-192-636, w godzinach 9:00 -14:00.
8. **INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:**  
Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie.  
- adres poczty elektronicznej: [zamowienia@energokom.pl](mailto:zamowienia@energokom.pl)  
- nr faxu: 17- 224-93-27  
- adres do korespondencji: Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 334.
9. **INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE WYKONAWCA MA DOSTARCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ:**  
Wraz z ofertą Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu:

**Załącznik nr 1** – arkusz obliczeniowy