

Rakaszawa, 18.11.2020

ZPO.261.7.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Rakaszawie” w formule zaprojektuj i wybuduj

Informujemy, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Rakaszawie” w formule zaprojektuj i wybuduj złożone zostało zapytanie:

Pytanie 1 :

„prosimy o zmianę zapisów SIWZ umożliwiających złożenie oferty w oparciu o zastosowanie technologii filtrów samopłuczających i w konsekwencji dopuszczenie możliwości zmiany niezbędnego zakresu robót, który będzie wynikał z przyjętego przez wykonawcę rozwiązania”

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w tym zakresie. Wykonawca dokonując wyceny oferty zobowiązany jest przyjąć rozwiązania określone w dokumentach postępowania tj. w siwz wraz z załącznikami, w tym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU).

PREZES ZAKŁADU
ENERGOKOM sp. z o.o.
mgr inż. Bogusław Werfel

37-111 RAKSZAWA 334
TEL./FAX: 17 224 93 27
E-MAIL: BIURO@ENERGOKOM.PL
NIP: 815-16-01-517
REGON: 691545514

